

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Centro di Servizi Interfacoltà del Polo Universitario di Savona

REALIZZAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA SPERIMENTALE-DIMOSTRATIVA DI POLIGENERAZIONE DENOMINATA "SMART POLYGENERATION MICROGRID", LOCALIZZATA PRESSO IL CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA - CIG 4284699577- CUP D58G11000170001

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si porta a conoscenza la risposta fornita al seguente quesito posto all'ente appaltante da parte di un'impresa interessata alla procedura.

Quesito: Nel Disciplinare di Gara, Parte 1, Sezione D - BUSTA B Proposta tecnica al punto a2) è indicato:

"a2) Relazione illustrativa e descrittiva, comprensiva degli eventuali elaborati grafici ritenuti necessari allo scopo, inerente l'aumento della potenza installata degli impianti, in particolare quello fotovoltaico, e relative modalità attuative (comprensivo dell'adeguamento di tutti gli ausiliari dell'impianto)."

Si chiede di chiarire cosa si debba intendere per "aumento di potenza installata", posto che la quasi totalità delle apparecchiature (microturbine, moduli fotovoltaici e concentratori solari) sono già state acquistate dalla Stazione Appaltante. Si chiede in particolare di chiarire se l'aumento di potenza installata a cui si fa riferimento è da intendersi inerente al solo impianto fotovoltaico in considerazione del fatto che le apparecchiature di cui sopra sono escluse dalla fornitura e che la potenza del gruppo ad assorbimento previsto in progetto è compatibile con la potenza termica resa dalla microturbina.

Risposta: Con riferimento al quesito posto da codesta rispettabile impresa si specifica che l'aumento di potenza installata è da intendersi come potenza aggiuntiva per tutti gli impianti di produzione di energia previsti a progetto: il campo fotovoltaico, il numero di concentratori solari, moduli aggiuntivi di microturbina, con relativo conseguente aumento della potenza del (o dei) chiller ad assorbimento.